

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी परतापुर जनपद- मेरठ
पत्र संख्या: फा0स0/फा0एक्स0(कार्यशीलता)/2020 दिनांक जौलाई-06,2020

स्वामी/प्रबन्धक
प्रेसीडेन्सी पब्लिक स्कूल,
सैक्टर-01, शताब्दीनगर,
जनपद-मेरठ।

विषय: प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ: आपके प्रार्थना पत्र संख्या शून्य दिनांक 13-06-2020

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थनापत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 20 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:1120(1)/आठ दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क 200/-रूपये भारतीय स्टेट बैंक शाखा, मेरठ कैंन्ट, जनपद मेरठ में चालान संख्या-एफपी 00016 दिनांक 25-06-2020 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 08 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

- 1-चैकिंग का दिनांक-20-06-2020
- 2-पूर्व चैकिंग अधिकारी का नाम एंव दि0-30-03-2019 श्री संजीव कुमार सिंह, अग्निशमन अधिकारी मेरठ।
- 3-संस्थान का विवरण-एजूकेशनल भवन
- 4-संस्थान में लगाये गये एक्सटिंग्यूशरों की सं0-20 अदद
- 5-परीक्षण किये गये एक्सटिंग्यूशरों की सं0- 20 अदद
- 6-चैक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग का विवरण:-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ए.बी.सी. टाइप	5 कि.ग्रा.	20 अदद	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है तथा शेष सुरक्षा व्यवस्थायें वांछनीय होंगी। यह पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/स्वामी का होगा।
पत्र की वैधता दिनांक 05-07-2021 तक मान्य है।

 6/7/20
(शासनादेश) अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन स्टेशन प्रबन्धक/परतापुर
परतापुर-मेरठ।